



## Ш У Ё М ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2021 г.

№ 1230

г. Воркута, Республика Коми

О принятии имущества в  
состав казны муниципального  
образования городского  
округа «Воркута»

Руководствуясь статьями 215, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 62, 64 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255, на основании акта инвентаризации (выявления) объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих признаки бесхозяйных от 01.10.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в состав казны муниципального образования городского округа «Воркута» имущество согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» принять имущество на бюджетный учет согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Яковлеву Н.Н.

Глава городского округа «Воркута» -  
руководитель администрации  
городского округа «Воркута»

Я.А. Шапошников

Внутренние - Постановления Администрации МОГО Воркута


Тема: О принятии имущества в состав казны муниципального образования городского округа «Воркута»


### Общая информация

Автор РКК: Давлетшина И.Н. от 26.11.2021

Краткое содержание: объекты коммунальной инфраструктуры (КЛ ДОУ)






Файлы:  Постановление в казну КЛ.doc, 355 КБ;  Показать удаленные

 пояснительная по эсетям.docx, 87 КБ;

 Акт (садики).pdf, 3 МБ;

Связанные документы: По отправителю   Выделять документы моей организации

+ Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"  
(УГХиБ администрации МО ГО "Воркута")

Поручение	Автор	Отв.	Исполнитель	Срок исполнения поручения	Исполнено	Резолюция / Комментарий
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Сметанин Л.И.	26.11.2021 14:16	26.11.2021 16:48	Согласен
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Зверева Д.А.	26.11.2021 14:16	30.11.2021 16:13	Согласен
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Слонис Ю.В.	26.11.2021 14:16	29.11.2021 18:24	Согласен
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Меньшова Т.В.	26.11.2021 14:16	29.11.2021 10:19	Согласен / см. файл
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Яковлева Н.Н.	26.11.2021 14:16	30.11.2021 9:51	Согласен
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Азаметс Е.Г.	26.11.2021 14:16	01.12.2021 9:45	Согласен
 Согласовать документ	Давлетшина И.Н.		Сабельникова О.Н.	26.11.2021 14:16	29.11.2021 17:02	Согласен

Приложение

к постановлению администрации  
городского округа «Воркута»  
от 22 декабря 2021 г. № 12.30

Перечень имущества, принимаемого в состав казны  
муниципального образования городского округа «Воркута»

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Технические характеристики	Техническое состояние	Балансовая стоимость, (руб.)
1	КЛ-0,4 кВ "ТП №122 яч.5 - КС (ул. Димитрова, 16) К-1" (L = 0,27 км, ААБл 3х150)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 16 (МБДОУ ДС №11 "Катюша")	К-1" L = 0,27 км, ААБл 3х150	Техническое состояние – оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
2	КЛ-0,4 кВ "ТП №122 яч.20 - КС (ул. Димитрова, 16) К-2" (L = 0,27 км, ААБ 3х150)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 16 (МБДОУ ДС №11 "Катюша")	L = 0,27 км, ААБ 3х150	Техническое состояние – оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
3	КЛ-0,4 кВ "ТП "ДТ" яч.6 - КС (ул. Яновского, 1А) К-1" (L = 0,28 км, ААБл 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, 1А (МБДОУ ДС №12 "Золотой петушок")	L = 0,28 км, ААБл 3х120	Техническое состояние – оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
4	КЛ-0,4 кВ "ТП "ДТ" яч.14 - КС (ул.	Республика Коми, г. Воркута, ул.	L = 0,28 км, ААБл 3х120	Техническое состояние оборудования –	1,00

	Яновского, 1А) К-2" (L = 0,28 км, ААБЛ 3x120)	Яновского, 1А (МБДОУ ДС №12 "Золотой петушок")		удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
5	КЛ-0,4 кв "ТП №3 яч.4 - КС (ул. Победы, 7А) К-1" (L = 0,06 км, ГРШ 3x95+ОПМ 1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы, 7А корпус-1 (МБДОУ ДС №17 "Гнездышко")	L = 0,06 км, ГРШ 3x95+ОПМ 1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
6	КЛ-0,4 кв "СЯ-8 (ул. Победы, 9) - КС (ул. Победы, 7А) К-2" (L = 0,08 км, ААБ 3x120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы, 7А корпус-1 (МБДОУ ДС №17 "Гнездышко")	L = 0,08 км, ААБ 3x120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
7	КЛ-0,4 кв "ТП №3 яч.12 - КС (ул. Пушкина, 27А) К-1" (L = 0,07 км, АБЛ 3x95)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, 27А, корпус-2 (МБДОУ ДС №17 "Гнездышко")	L = 0,07 км, АБЛ 3x95	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
8	КЛ-0,4 кв "ТП №3 яч.12 - КС (ул. Пушкина, 27А) К-2" (L = 0,07 км, АБЛ 3x95)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, 27А, корпус-2 (МБДОУ ДС №17 "Гнездышко")	L = 0,07 км, АБЛ 3x95	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
9	КЛ-0,4 кв "ТП №2 яч.19 - КС (ул. Московская, 8Б) К-1" (L = 0,19 км, ВОШБ 3x70+1x35)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, 8Б, корпус-3 (МБДОУ ДС №17 "Гнездышко")	L = 0,19 км, ВОШБ 3x70+1x35	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00

10	КЛ-0,4 кВ "ТП №2 яч.24 - КС (ул. Московская, 8Б) К-2" (L = 0,19 км, ВОШБ 3x70+1x35)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, 8Б, корпус-3 (МБДОУ ДС №17 "Гнездышко")	L = 0,19 км, ВОШБ 3x70+1x35	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
11	КЛ-0,4 кВ "ТП №15 яч.1 - КС (ул. Мира, 17В) К-1" (L = 0,045 км, ААБЛ 3x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, 17В (МБДОУ ДС №18 "Звездочка")	L = 0,045 км, ААБЛ 3x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
12	КЛ-0,4 кВ "ТП №15 яч.7 - КС (ул. Мира, 17В) К-2" (L = 0,045 км, ААБЛ 3x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, 17В (МБДОУ ДС №18 "Звездочка")	L = 0,045 км, ААБЛ 3x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
13	КЛ-0,4 кВ "ТП №127 яч.6 - КС (ул. Дончука, 16А) К-1" (L = 0,12 км, ВВбшв 3x95+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, 16А (МБДОУ ДС №21 "Умка")	L = 0,12 км, ВВбшв 3x95+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
14	КЛ-0,4 кВ "ТП №127 яч.13 - КС (ул. Дончука, 16А) К-2" (L = 0,12 км, ВВбшв 3x95+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, 16А (МБДОУ ДС №21 "Умка")	L = 0,12 км, ВВбшв 3x95+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
15	КЛ-0,4 кВ "ТП №34 яч.2 - КС (ул. Ленина, 62Б) К-1" (L = 0,29 км, ААшв	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62Б (МБДОУ ДС №26 "Маячок")	L = 0,29 км, ААшв 3x150+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в	1,00

	3x150+1x50)			данном техническом состоянии – возможна.	
16	КЛ-0,4 кВ "ТП №34 яч.14 - КС (ул. Ленина, 62Б) К-2" (L = 0,29 км, ААШВ 3x150+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62Б (МБДОУ ДС №26 "Маячок")	L = 0,29 км, ААШВ 3x150+1x50	Техническое состояние – оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
17	КЛ-0,4 кВ "ТП №52 яч.4 - КС (Ленина, 38 А) К-1" (L = 0,072 км, ААБ 3x150)	Республика Коми, г. Воркута, Ленина, 38 А, корпус 1 (МБДОУ ДС №33 "Светлячок")	L = 0,072 км, ААБ 3x150	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
18	КЛ-0,4 кВ "ТП №52 яч.12 - КС (Ленина, 38 А) К-2" (L = 0,072 км, АСБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 38А, корпус-1 (МБДОУ ДС №33 "Светлячок")	L = 0,072 км, АСБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – неудовлетворительное. На повреждении с 10.10.2016	1,00
19	КЛ-0,4 кВ "ТП №51 яч.10 - КС (ул. Парковая, 42А) К-1" (L = 0,197 км, ААБ 3x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, 42 А, корпус-2 (МБДОУ ДС №33 "Светлячок")	L = 0,197 км, ААБ 3x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
20	КЛ-0,4 кВ «СЯ-4» КС (ул. Парковая, 42) - (К-2" (L = 0,120 км, ААБ 3x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, 42 А, корпус-2 (МБДОУ ДС №33 "Светлячок")	L = 0,120 км, ААБ 3x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
21	КЛ-0,4 кВ "ТП №38 яч.8 - КС (ул. 1-я Линейная, 3А) К-1 (L	Республика Коми, г. Воркута, ул. 1-я Линейная (МБДОУ	L = 0,14 км, ААБ 3x95+1x35	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов –	1,00

	= 0,14 км, ААБ 3х95+1х35)	ДС №34 "Соловушка")		нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
22	КЛ-0,4 кВ "ТП №38 яч.9 - КС (ул. 1-я Линейная, 3А) К-2" (L = 0,14 км, ААБ 3х95+1х35)	Республика Коми, г. Воркута, ул. 1-я Линейная (МБДОУ ДС №34 "Соловушка")	L = 0,14 км, ААБ 3х95+1х35	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
23	КЛ-0,4 кВ "ТП №103 яч.5 - КС (ул. Ш.Набережная, 8А) К-1" (L = 0,08 км, ААБ 3х95)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ш.Набережная, 8А (МБДОУ ДС №34 "Метелица")	L = 0,08 км, ААБ 3х95	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
24	КЛ-0,4 кВ "ТП №103 яч.14 - КС (ул. Ш.Набережная, 8А) К-2" (L = 0,08 км, ААБ 3х95)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ш.Набережная, 8А (МБДОУ ДС №34 "Метелица")	L = 0,08 км, ААБ 3х95	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
25	КЛ-0,4 кВ "ТП №68 яч.7 - КС (ул. Снежная, 12) К-1" (L = 0,06 км, ААБ 3х70+1х25)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная, 12 корпус- 1 (МБДОУ ДС №37 "Росинка")	L = 0,06 км, ААБ 3х70+1х25	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
26	КЛ-0,4 кВ "ТП №68 яч.15 - КС (ул. Снежная, 12) К-2" (L = 0,06 км, ААБ 3х70+1х25)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная, 12 корпус- 1 (МБДОУ ДС №37 "Росинка")	L = 0,06 км, ААБ 3х70+1х25	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
27	КЛ-0,4 кВ "ТП №40	Республика Коми, г.	L = 0,16 км, АСБ	Техническое состояние	1,00

	яч.9 - СЯ-1 (ул. Мира, 8Б) К-1" (L = 0,16 км, АСБ 3х120)	Воркута, ул. Мира, 8Б корпус-2 (МБДОУ ДС №37 "Росинка")	3х120	оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
28	КЛ-0,4 кВ "ТП №121 яч.7 - КС (ул. Гагарина, 10Б) К-1" (L = 0,25 км, ВВГ 3х70+1х25(180 м) + ААБ 3х95 (70 м))	Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, 10Б (МБДОУ ДС №41 "Белоснежка")	L = 0,25 км, ВВГ 3х70+1х25(180 м) + ААБ 3х95 (70 м)	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
29	КЛ-0,4 кВ "ТП №121 яч.15 - КС (ул. Гагарина, 10Б) К-2" (L = 0,25 км, ВВГ 3х70+1х25(180 м) + ААБ 3х95 (70 м))	Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, 10Б (МБДОУ ДС №41 "Белоснежка")	L = 0,25 км, ВВГ 3х70+1х25(180 м) + ААБ 3х95 (70 м))	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
30	КЛ-0,4 кВ "ТП №96 яч.12 - КС (ул. Ленина, 54А) К-1" (L = 0,12 км, ААШВ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 54А (МБДОУ ДС №42 "Аленка")	L = 0,12 км, ААШВ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
31	КЛ-0,4 кВ "ТП №96 яч.16 - КС (ул. Ленина, 54А) К-2" (L = 0,12 км, ААШВ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 54А (МБДОУ ДС №42 "Аленка")	L = 0,12 км, ААШВ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
32	КЛ-0,4 кВ "ТП №132 яч.2 - КС (ул. Тиманская, 12Б) К-1" (L = 0,058 км, АСБ 3х120 + ААБЛ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 12Б (МБДОУ ДС №53 "Радость")	L = 0,058 км, АСБ 3х120 + ААБЛ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии –	1,00



					возможна.	
33	КЛ-0,4 кВ "ТП №132 яч.12 - КС (ул. Тиманская, 12Б) К-2" (L = 0,058 км, АСБ 3х120 + ААБЛ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 12Б (МБДОУ ДС №53 "Радость")	L = 0,058 км, АСБ 3х120 + ААБЛ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00	
34	КЛ-0,4 кВ "ТП №76 яч.18 - КС (ул. Некрасова, 53Б) К-1" (L = 0,229 км, ААБЛ 3х185)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 53Б (МБДОУ ДС №54 "Радуга")	L = 0,229 км, ААБЛ 3х185	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00	
35	КЛ-0,4 кВ "ТП №76 яч.26 - КС (ул. Некрасова, 53Б) К-2" (L = 0,229 км, ААБЛ 3х185)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 53Б (МБДОУ ДС №54 "Радуга")	L = 0,229 км, ААБЛ 3х185	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00	
36	КЛ-0,4 кВ "ТП №128 яч.7 - КС (ул. Ленина, 57В) К-1" (L = 0,075 км, ААБЛ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 57В (МБДОУ ДС №55 "Чудесница")	L = 0,075 км, ААБЛ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00	
37	КЛ-0,4 кВ "ТП №128 яч.14 - КС (ул. Ленина, 57В) К-2" (L = 0,075 км, ААБЛ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 57В (МБДОУ ДС №55 "Чудесница")	L = 0,075 км, ААБЛ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00	
38	КЛ-0,4 кВ "ТП №37 яч.1 - КС (ул. Суворова, 23А) К-1"	Республика Коми, г. Воркута, Суворова, 23А, корпус-1	L = 0,08 км, СБ 3х120+1х50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов –	1,00	

	(L = 0,08 км, СБ 3x120+1x50)	(МБДОУ ДС №56 "Смородинка")		нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
39	КЛ-0,4 кВ "ТП №37 яч.14 - КС (ул. Суворова, 23А) К-2" (L = 0,08 км, СБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, 23А, корпус-1 (МБДОУ ДС №56 "Смородинка")	L = 0,08 км, СБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
40	КЛ-0,4 кВ "ТП №79 яч.6 - КС (ул. Комарова, 11А) К-1" (L = 0,12 км, ААШВ 3x120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Комарова, 11А, корпус-2 (МБДОУ ДС №56 "Смородинка")	L = 0,12 км, ААШВ 3x120	Техническое состояние оборудования – неудовлетворительное. На повреждении с 17.04.2020	1,00
41	КЛ-0,4 кВ "ТП №79 яч.15 - КС (ул. Комарова, 11А) К-1" (L = 0,12 км, ААШВ 3x120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Комарова, 11А, корпус-2 (МБДОУ ДС №56 "Смородинка")	L = 0,12 км, ААШВ 3x120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
42	КЛ-0,4 кВ "ТП №240 яч.7 - КС (ул. Нагорная, 7А) К-1" (L = 0,15 км, ААБ 3x185+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Нагорная, 7А, (МБДОУ ДС №65 "Бусинка")	L = 0,15 км, ААБ 3x185+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
43	КЛ-0,4 кВ "ТП №240 яч.8 - КС (ул. Нагорная, 7А) К-2" (L = 0,15 км, ААБ 3x185+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Нагорная, 7А, (МБДОУ ДС №65 "Бусинка")	L = 0,15 км, ААБ 3x185+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
44	КЛ-0,4 кВ "ТП №49	Республика Коми, г.	L = 0,1 км, ААБл	Техническое состояние	1,00

	яч.5 - КС (ул. Есенина, 3А) К-1" (L = 0,1 км, ААБл 3x95)	Воркута, ул. Есенина, 3А, (МБДОУ ДС №83 "Игрушка")	3x95	оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
45	КЛ-0,4 кВ "ТП №49 яч.16 - КС (ул. Есенина, 3А) К-2" (L = 0,1 км, ААБл 3x95)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Есенина, 3А, (МБДОУ ДС №83 "Игрушка")	L = 0,1 км, ААБл 3x95	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
46	КЛ-0,4 кВ "ТП №34 яч.23 - КС (ул. Энтузиастов, 15) К-1" (L = 0,48 км, ААБл 3x185)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Энтузиастов, 15, (МБДОУ ДС №103 "Русалочка")	L = 0,48 км, ААБл 3x185	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
47	КЛ-0,4 кВ "ТП №34 яч.24 - КС (ул. Энтузиастов, 15) К-2" (L = 0,48 км, ААБл 3x185)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Энтузиастов, 15, (МБДОУ ДС №103 "Русалочка")	L = 0,48 км, ААБл 3x185	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
48	КЛ-0,4 кВ "РП "пос. Заполярный" яч.2 - КС (ул. Фрунзе, 31А) К-1" (L = 0,13 км, ААБл 3x185)	Республика Коми, г. Воркута, пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 31А (МБДОУ ДС №105 "Синичка")	L = 0,13 км, ААБл 3x185	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
49	КЛ-0,4 кВ "РП "пос. Заполярный" яч.9 - КС (ул. Фрунзе, 31А) К-2" (L = 0,13 км, ААБл 3x185)	Республика Коми, г. Воркута, пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 31А (МБДОУ ДС №105	L = 0,13 км, ААБл 3x185	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии –	1,00

		"Синичка")		возможна.	
50	КЛ-0,4 кВ "ТП №119 яч.2 - КС (ул. Чернова, 2А) К-1" (L = 0,09 км, ААБ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, 2А (МА ОУ Прогимназия №1)	L = 0,09 км, ААБ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
51	КЛ-0,4 кВ "ТП №119 яч.11 - КС (ул. Чернова, 2А) К-2" (L = 0,09 км, ААБ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, 2А (МА ОУ Прогимназия №1)	L = 0,09 км, ААБ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
52	КЛ-0,4 кВ "ТП №19 яч.5 - КС (ул. Энтузиастов, 26Б) К- 1" (L = 0,115 км, ААБ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ СОШ №14)	L = 0,115 км, ААБ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
53	КЛ-0,4 кВ "ТП №19 яч.7 - КС (ул. Энтузиастов, 26Б) К- 2" (L = 0,115 км, ААБ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ СОШ №14)	L = 0,115 км, ААБ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
54	КЛ-0,4 кВ "ТП №19 яч.14 - КС (ул. Энтузиастов, 26Б) К- 3" (L = 0,115 км, ААБ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ СОШ №14)	L = 0,115 км, ААБ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
55	КЛ-0,4 кВ "ТП №19 яч.16 - КС (ул. Энтузиастов, 26Б) К-	Республика Коми, г. Воркута, ул. Энтузиастов, 26Б	L = 0,115 км, ААБ 3х120	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов –	1,00

	4" (L = 0,115 км, ААБ 3x120)	(МОУ СОШ №14)		нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
56	КЛ-0,4 кВ "ТП №23 - КС (ул. Твардовского, 4) К-1" (L = 0,125 км, АСБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Твардовского, 4 (МОУ СОШ №34)	L = 0,125 км, АСБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
57	КЛ-0,4 кВ "ТП №23 - КС (ул. Твардовского, 4) К-2" (L = 0,125 км, АСБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Твардовского, 4 (МОУ СОШ №34)	L = 0,125 км, АСБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
58	КЛ-0,4 кВ "ТП №232 яч.10 - КС (ул. Юго-Западная, 5) К-1" (L = 0,075 км, ААБ 3x70)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Юго-Западная, 5 (МОУ СОШ №42)	L = 0,075 км, ААБ 3x70	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
59	КЛ-0,4 кВ "ТП №232 яч.9 - КС (ул. Юго-Западная, 5) К-2" (L = 0,075 км, СБ 3x95+1x25)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Юго-Западная, 5 (МОУ СОШ №42)	L = 0,075 км, СБ 3x95+1x25	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
60	КЛ-0,4 кВ "ТП №61 яч.3 - КС (ул. Энтузиастов, 15А) К-1" (L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, 15А (МОУ Гимназия №1)	L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
61	КЛ-0,4 кВ "ТП №61	Республика Коми, г.	L = 0,11 км, ААБ	Техническое состояние	1,00

	яч.3 - КС (ул. Энгузиастов, 15А) К-2" (L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50)	Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энгузиастов, 15А (МОУ Гимназия №1)	3x120+1x50	оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	
62	КЛ-0,4 кВ "ТП №61 яч.16 - КС (ул. Энгузиастов, 15А) К-1" (L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энгузиастов, 15А (МОУ Гимназия №1)	L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
63	КЛ-0,4 кВ "ТП №61 яч.16 - КС (ул. Энгузиастов, 15А) К-2" (L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энгузиастов, 15А (МОУ Гимназия №1)	L = 0,11 км, ААБ 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
64	КЛ-0,4 кВ "ТП №126 яч.6 - КС (ул. Тиманская, 2А) К-1" (L = 0,14 км, ААБл 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 2АГ-Г (МКУ ПТК)	L = 0,14 км. ААБл 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
65	КЛ-0,4 кВ "ТП №126 яч.12 - СЯ (ул. Тиманская, 2АГ-Г) К-2" (L = 0,14 км, ААБл 3x120+1x50)	Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 2АГ-Г (МКУ ПТК)	L = 0,14 км, ААБл 3x120+1x50	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00
66	ЛЭП-10 кВ "ТП "Сангородок" - КТП МКУ "ПТК" (L общая = 0,63 км, КЛ: L = 0,2 км, АСБ 3x120; ВЛ: L = 0,4 км; дер. опор: 8 шт., ЗАС-50; КЛ: L = 0,03	Республика Коми, г. Воркута (МКУ "ПТК")	L общая = 0,63 км, КЛ: L = 0,2 км, АСБ 3x120; ВЛ: L = 0,4 км; дер. опор: 8 шт., ЗАС-50; КЛ: L = 0,03	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии –	1,00

67	= 0,4 км; дер. опор: 8 шт., 3АС-50; КЛ: L = 0,03 км, АСБ 3х120)	Республика Коми, г. Воркута, рядом ул. Тиманская, 2А	км, АСБ 3х120	возможна.	
	КТП-250/10/0,4 кВА МКУ "ПТК" (РУ-10 кВ, ТМ-250/10/0,4 кВА, РУ-0,4 кВ)		РУ-10 кВ, ТМ-250/10/0,4 кВА, РУ-0,4 кВ (ТМ 250/10/0,4 кВА, Эл. счетчик 3х220/380)	Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая эксплуатация в данном техническом состоянии – возможна.	1,00