



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №26

«Маячок» г. Воркуты

И.А. Севрюкова

"7" мая 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/2018

Республика Коми, город Воркута
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

«7» мая 2018 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты

1.2. Адрес объекта: 169908 г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4 693,7 кв.м.
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 7173,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1978, год последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 26 г. Воркуты

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169908 г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 Б

1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)

Свидетельство о государственной регистрации 11 АБ № 158476 выд. 14.03.2015,

Свидетельство на право оперативного управления 11 АБ № 158475 выд. 14.03.2015

1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации МО ГО «Воркута»-

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169906 г. Воркута, пл. Просвещения, д.

1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовательная деятельность

2.2 Виды оказываемых услуг: развитие основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1,6 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов) : ребенок-инвалид

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 280 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусами № 1,2,7к,8,9,10,27,22,30,32 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет): Да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать), бордюры, ямы, неровности дорожного полотна Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		1,2,3
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	1,2,3,4,5	4,5,6
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	50,51,52	7,8,9,10,11,12,13,14

				,15
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД	18,8,1,1а, 57	16,17,18,1 9,20,21,22
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	18,19,41,5 2,35,33	23,24,25,2 6,27,28,29
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	72,51,24,4 7,52	30,31,32,3 3,34
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	План-схе ма	Стрелки красным цветом

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО «Воркута» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести переустановку пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. На первом этапе, возможно, приобрести ступенькоход, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Оценка доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, с целью полного исполнения условия доступности, при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ	2	Проведение инструктирования 100% сотрудников 2 раза в год
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные обязанности сотрудников.
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные обязанности сотрудников.
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющих осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	28	Продолжить повышение квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,7 до 7 лет, получающих дополнительное образование		Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования		Работа будет продолжена
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения, слабовидящих	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2018 году

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилабочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ: 2050 год

в рамках исполнения: Постановления администрации городского округа «Воркута от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» (дорожной карты) «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе: ДУ - (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП - (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

5.4.1. _____ согласование _____ на _____ Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

5.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

5.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

5.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: ВГО КРО «Всероссийское общество инвалидов»;

5.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации « » 2017 г. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на __ л.
- 2. Входа (входов) в здание на __ л.
- 3. Путь движения внутри здания на __ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Северина В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

В.В.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Мерзляк Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Мерзляк

(Подпись)

Самойлова Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

Л.Н.

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

И.В.

(Подпись)

главный архитектор

Цващенко В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией _____
(название).