



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел./факс: 8(8212) 28-59-34, e-mail - ogpnrk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
г. Инты и г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, тел./факс: 8 (8251) 3-02-30, e-mail: vorkuta-gpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Воркута
(место составления акта)

« 11 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

1. Объекта защиты: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62б;

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты (МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты).

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рыжикова Виталия Дмитриевича от 01 февраля 2019 г. № 9

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения(приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении объектов защиты: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 11 » февраля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
« 25 » февраля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
« 11 » марта 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 5 рабочих часов

(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: в ОНДПР г. Инты и г. Воркуты УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) вручено лично заведующему Севрюковой И.А. 05.02.2019 в 14 час. 40 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Костицына Марина Владимировна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Севрюкова Ирина Асланбековна, заместитель заведующего по АХР Терлак Татьяна Афанасьевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: да

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Дверь на пути эвакуации не открывается по направлению выхода из здания (из помещения №24 (лестничная клетка) в помещение №25 (коридор) 1-го этажа (согласно техническому паспорту).	ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.12 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 4.4 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.6 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	МБДОУ «Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание №9/1/1 от 11.03.2019 г., проверочный лист от 11.03.2019 г., документы согласно сопроводительному письму №34 от 11.02.2019

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Костицына Марина Владимировна - старший инспектор ОНДПР г. Инты и г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми




М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Себрикова И.А. заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 03 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел./факс: 8(8212) 28-59-34, e-mail- ogpnrk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

г. Инты и г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, тел/факс: 8 (8251) 3-02-30, e-mail: vorkuta-

gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 9 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рыжикова Виталия Дмитриевича от «01» февраля 2019 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «11» февраля 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г., с 10 час. 00 мин. «25» февраля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «25» февраля 2019 г., с 14 час. 00 мин. «11» марта 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «11» марта 2019 г. проведена плановая, выездная проверка,

старшим инспектором отделения НДПР г. Инты и г. Воркуты старшим лейтенантом внутренней службы Костицыной Мариной Владимировной;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

на объекте защиты по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62б;

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим Севрюковой Ириной Асланбековной, заместителем заведующего по АХР Терлак Татьяной Афанасьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Дверь на пути эвакуации не открывается по направлению выхода из здания (из помещения №24 (лестничная клетка) в помещение №25 (коридор) 1-го этажа (согласно техническому паспорту).	ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.12 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 4.4 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	01.02.2020	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР г. Инты и г. Воркуты УНДиПР

ГУ МЧС России по Республике Коми

Костицына М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 11 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

М.В. Костицына

(подпись)

Заведующий Сельскохозяйственной

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » 03 20 19 г.