



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел./факс: 8(8212) 28-59-34, e-mail- ogprnk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

г. Инты и г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, тел/факс: 8 (8251) 3-02-30, e-mail: vorkuta-

gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 9 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рыжикова Виталия Дмитриевича от «01» февраля 2019 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «11» февраля 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г., с 10 час. 00 мин. «25» февраля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «25» февраля 2019 г., с 14 час. 00 мин. «11» марта 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «11» марта 2019 г. проведена плановая, выездная проверка,

старшим инспектором отделения НДПР г. Инты и г. Воркуты старшим лейтенантом внутренней службы Костицыной Мариной Владимировной;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

на объекте защиты по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62б;

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим Севрюковой Ириной Асланбековной, заместителем заведующего по АХР Терлак Татьяной Афанасьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) – лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Дверь на пути эвакуации не открывается по направлению выхода из здания (из помещения №24 (лестничная клетка) в помещение №25 (коридор) 1-го этажа (согласно техническому паспорту).	ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.12 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 4.4 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	01.02.2020	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР г. Инты и г. Воркуты УНДиПР

ГУ МЧС России по Республике Коми

Костицына М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

« 11 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » 03 20 19 г.